


Rozdzielnica p.poż RP.P0Z



NUMER OBWODU				FPOZ1	FPOZ2
OPIS OBWODU		WSKAŹNIK OBECNOŚCI NAPIĘCIA ---	WYŁĄCZNIK PPOŻ UPS ---	WYŁĄCZNIK PPOŻ ---	ROZDZIELNICA RG ---
MOC ZAINSTALOWANA [kW]		---	---	---	83,4
TYP PRZEWODU/KABLA		---	---	---	YKY
ILOŚĆ ŻYL/PRZEKRÓJ [n x mm ²]		---	---	---	5x50

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchów tel. kom.: 663 922 034; 609055347 fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data: 10.06. 2024
Elektryczna		Skala: -
		Rys. nr: E-00
Temat:	Inst. Elektryczne – Schemat rozdzielnic p.poż RP.POZ	
Nazwa inwestycji:	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Mroczy (kat. XVII)	
Adres:	dz. nr 1400, m.Mrocza, obręb Mrocza	
Wykonał:	Branża:	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:
Projektant:	Podpis:	
Elektryczna:	inż. Tadeusz Grubiński Upr.: UAN-8346/206/88 do projektowania bez ograniczeń w spec. elektr.	
Projektant Spr:	Elektryczna:	inż. Karol Gołębski Upr.: POM/0179/PWOE/08 do projektowania bez ograniczeń w spec. elektr.