

cała instalacja wykonana w bruzdach ściennych

- wentylacja w pom wentylatory 50m3/h
- na całym dachu wszystkie pozostałe kominy wentylacyjji grawitacyjnej - turbowent
- zasilanie CO, CWU, centrala wentylacyjna fi50
- ogrzewanie podłogowe fi20
- zimna woda
- ciepła woda
- cyrkulacja cioepłej wody fi20
- kanalizacja sanitarna
- klimatyzacja

MCA3U-12HRFNX(GA)
Qchł=3,5 kW

Typ: Kasetonowy
Model: MCA3U-12HRFNX(GA)
Producent: MIDEA Electric
Wydajność chłodnicza: 3,5 kW
Wydajność grzewcza: 3,8 kW
Pobór mocy chł. jz+jw: 1,01 kW
Pobór mocy grz.jz+jw: 1,02 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akust.: 25,5-41 dB(A)
Masa: 16,3 kg
Wymiary (dł./wys./szer.): 570x570x260 mm

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY
Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów
tel. kom.: 663 922 034;609055347 fax: 597268037
e-mail: biuro@marcinbartos.pl;
marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl

Data: 10.06.2024

Sanitarna | Skala: 1:100 | Rys. nr: S-01

Temat:	inst sanitarna - rzut parteru
Nazwa inwestycji:	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Mroczy (kat. XVII)
Adres:	dz. nr 1400, m.Mrocza, obręb Mrocza

Wykonał:	Branża:	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:	Podpis:
Projektant:	Sanitarna:	mgr inż. **Daniel Wiśniewski** Upr.: KUP/0152/PWOS/13 do projektowania w spec. sanitarnej	
Projektant spr:	Sanitarna:	mgr inż. **Anna Roman Piotrowska** Upr.: POM/0164/POOS/06 do proj. bez ograniczeń w spec. sanitarnej	