

**Załącznik do PFU ws zasilania elektroenergetycznego budynków U1 i U2 ze stacji transformatorowej SO4;**

W ramach wykonania zadania Wykonawca będzie zobowiązany do:

1. Wykonania kabli zasilających budynki U1 i U2 dla docelowego obciążenia budynków, na podstawie bilansu mocy opracowanego dla budynków U1 i U2.
2. Wyposażenia budynku w docelową rozdzielnicę elektryczną zasilającą zakres budynków U1 i U2.
3. Wyposażenie 2 wolnych pól w stacji transformatorowej SO4 w wyłączniki mocy (w sekcji podstawowej i rezerwowanej) dla zabezpieczenia kabli zasilających RGnN w budynkach U1 i U2;

Opracował:  
Krzysztof Szteblelak