



Nr postępowania: ORG.271.5.2024

Tłuchowo, dnia 02.05.2024r.

Do wszystkich Wykonawców

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710, ze zm.) Zamawiający Gmina Tłuchowo udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1 Na jaką moc należy przygotować instalację paneli fotowoltaicznych?

Odpowiedź: Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 40 kWp

Pytanie nr 2

Czy nie będzie wykonywana instalacja odgromowa ?

Odpowiedź; Należy wykonać instalację odgromową. Kosztorys nakładczy wykonania instalacji odgromowej stanowi załącznik nr 1 do odpowiedzi.

Pytanie nr 3

Czy należy wycenić instalację elektryczną dla suszarek do rąk ?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 4 Czy w instalacji fotowoltaicznej zastosować bloker?

Odpowiedź;

Tak

Pytanie nr 5 Proszę o określenie parametrów opraw w pomieszczeniach W.C. (w opisie opraw brak jest symboli podanych na rysunkach)

Odpowiedź;

Parametry opraw w pomieszczeniach W.C. stanowią załącznik nr 2 do odpowiedzi

Niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia