

dotyczy: Wymiana drzwi wejściowych w budynku Urzędu Gminy w Krasocinie

Zamawiający informuje, iż w trakcie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Uprzejmie proszę o podanie istotnych informacji dotyczących drzwi aluminiowych:

1. Kolor drzwi,
2. Określenie parametrów pakietu szybowego,

Odpowiedź:

Pakiet dwuszybowy, szkło bezpieczne.

Szyby: ALU 1 mm STYR ALU 1 mm; VSG 33.1 LE-18-4-18-VSG 33.1 LE (SSP 9005).

**Wójt Gminy Krasocin
Ireneusz Gliściński**