


- 1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- 2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 - siatka układana w narożach otworów

plyty termoizolacyjne

Technical drawing of a parapet wall cross-section. The drawing shows a central rectangular opening with a cross-hatched pattern. The parapet wall is shown on both sides, with a cross-hatched pattern. The wall thickness is indicated as "min 20cm". The parapet height is indicated as "min 35cm". A circular detail "A" is shown on the left side of the parapet wall. The word "parapet" is written below the central opening.

Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany.

Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą powierzchnię płyt w ilości ok. 2/3 przewidzianego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna). Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze sobą innymi wiązkami płytami. Na części parterowej oraz na cokółkach należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerna (o zwiększonej gramaturze).

Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków		Tytuł rysunku:  DETALE DOCIEPLENIA		<div></div>		
Temat:  Remont elewacji i dachu polegający na termomodernizacji budynku WKU w kompleksie wojskowym w Oświęcimiu przy ul. Elizy Orzeszkowej 9 w Oświęcimiu				Nr rysunku  120		
Adres obiektu:  dz. nr 1422/5, 2525, 1422/2, 1409/7, 2524 obr. 0004, j.w. 12301_1, ul. Elzy Orzeszkowej 9, 32-600 Oświęcim						
Data	Autor opracowania:	Podpis	Nr zlecenia	Skala	Format	Branża
06.2020	mgr inż. arch. Piotr Tumidajski upr. arch. MPOIA/064/2016 <i>specjalność architektoniczna</i>		1/42295/2020/DP	1:5	A3	ARCH. PW
	Sprawdził:					
	mgr inż. arch. Małgorzata Ligeza upr. arch. 31/2002 <i>specjalność architektoniczna</i>					
Zastrzegam się prawa wynikającego z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany, uzupełniany lub odtapowany komunikowalnym bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 1/42295/2020/DP						