



TP1  
 Tablica piętrowa 2x12 modułów – istniejąca.  
 Zainstalować wyłącznik nadmiarowo-prądowy C16, 1p, 6kA jako zabezpieczenie obwodu zasilającego klimatyzator

SKALA 1:5

Projektował	inż. Z.Gołqb	06.2020
Nr.upr.	213/2002	
Sprawił	mgr inż. Marcin Kajfasz	
Nr.upr.	MAP/0283/PWOE/11	



Remont elewacji i dachu polegający na termomodernizacji budynku WKU  
 w kompleksie wojskowym w Oświęcimiu  
 przy ul. Elżby Orzeszkowej 9 w Oświęcimiu  
 Tablica piętrowa TP1.  
 Rozmieszczenie aparatury.

Nr arch:	Nr PT	Zmiana:	Nr arkusza:
----------	-------	---------	-------------

Nr rysunku: 205