


# PRZEKRÓJ 3 - 3



## UWAGI:

- BETON C40/50
- STAL AIII n (fy=500MPa)
- otulina dolna płyty 5cm
- otuliny pozostałe 3cm
- wymiary oznaczone (\*) dotyczą ciągu prętów łączonych na zakład 60cm każdy - wykazie stali założono 2 połączenia i dodano 1,2mb

AWP NORDIC PRODUCTS Sp. zo.o. Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56 lok. 094			
TYTUŁ RYS.	Przekrój poprzeczny 3-3 zbrojenie	Skala: 1:50	
NAZWA INWESTYCJI	Rozbudowa stacji uzdatniania wody LUBASZOWA do wydajności 360 m³/godzinę		
INWESTOR	Spółka Komunalna "DORZECZE BIAŁEJ" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów	Nr rys.	Kz 7
ADRES INWESTYCJI	Działki nr ewidencyjne 957/3; 957/4; 957/5; 957/6 Obręb nr 0011 Siedliska	Data	07-2021
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Leszek Kotarski	241/83/WML	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Artur Kotarski	LOD/2797/PWBKb/15	