

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH (produkty referencyjne):

- RAYLUX LB LED 1235 ED 4500lm/840 opal IP20 (NASTROPWA)
- RAYLUX LB LED 1500 ED 8600lm/840 opal IP44 (NASTROPWA)
- LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1750lm/840 IP44 (WPUSZCZANA)
- LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1050lm/840 IP44 (WPUSZCZANA)
- RAYLUX LB LED 1235 ED 6650lm/840 opal IP20 (NASTROPWA)
- OFFICE LB LED n/t ED4350lm/840 MPRM (NASTROPWA)
- LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 4000lm/840 MPRM
- ATLANTYK 2.0 ECO LED ED 4700lm/840 PC opal IP65 (NASTROPOWA)

LEGENDA OŚWIETELENIA AWARYJNEGO:

- AW1 - ONTEC R M5 NM (OPRAWA AWARYJNA)
- AW2 - ONTEC R M2 NM (OPRAWA AWARYJNA)
- AW3 -ONTEC S M2 NM (OPRAWA AWARYJNA)
- AW4 - ITECH M2 NM (OPRAWA AWARYJNA)
- AW5c -ONTEC S M5 COLD (OPRAWA AWARYJNA)
- AW6 - ONTEC R W1 (OPRAWA AWARYJNA)
- EW1 - ONTEC E E1B (OPRAWA EWAKUACYJNA)
- EW2 - ONTEC G E1B (OPRAWA EWAKUACYJNA)

LEGENDA

- czujnik ruchu
- łącznik pojedyńczy
- łącznik seryjny (świecznikowy)
- łącznik schodowy
- projektowana tablica elektryczna

OCHRONA OD PORAŻEŃ:

przed dotykiem bezpośrednim:
- izolacja robocza
- wyłączniki różnicowo-prądowe (30mA)

przed dotykiem pośrednim:
- szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - KONDYGNACJA 0

pomieszczenia	powierzchnia [m2]
0.01 SALA DYDAKTYCZNA (WARSZTAT)	423,70
0.02 PRZEDSIONEK MĘSKI	6,29
0.03 WC MĘSKI	7,40
0.04 WC DAMSKI / DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,96
0.05 KOMUNIKACJA	12,59
0.06 POM. MAGAZYNOWE	16,73
0.07 POM. MAGAZYNOWE	32,78
0.08 POM. MAGAZYNOWE	15,68
0.09 KOMUNIKACJA	38,23
0.10 ROZDZIELNIA GŁÓWNA	9,80
0.11 MAGAZYN DOKUMENTÓW	15,58
0.12 PRZEDSIONEK MĘSKI	4,00
0.13 WC MĘSKI	8,49
0.14 POM. PORZĄDKOWE	10,06
0.15 SALA LEKCYJNA	79,38
0.16 POM. BIUROWE	7,82
0.17 PRZEDSIONEK DAMSKI	5,73
0.18 WC DAMSKI	5,93
0.19 PRZEDSIONEK	3,74
0.20 WC DLA NAUCZYCIELI	1,64
0.21 SZATNIA DAMSKA	17,35
0.22 UMYWALNIA	7,43
0.23 WC	1,15
0.24 KOMUNIKACJA	30,37
0.25 SZATNIA MĘSKA	30,69
0.26 UMYWALNIA	16,77
0.27 WC	3,10
0.28 SALA LEKCYJNA	112,39
0.29 SALA LEKCYJNA	46,96
0.30 SPAWALNIA	67,21
0.31 SALA DYDAKTYCZNA (WARSZTAT)	446,84
0.32 PRZEDSIONEK DAMSKI	4,36
0.33 WC DAMSKI	1,82
0.34 PRZEDSIONEK MĘSKI	6,04
0.35 WC MĘSKI	7,09
0.36 SALA LEKCYJNA	44,91
0.37 POM. WĘZŁA CIEPLNEGO	6,97
0.38 PRZEDSIONEK	9,94
0.39 POM. MAGAZYNOWE	37,01
suma:	1609,93

A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31
T: +48 600 953 648
E: info@plplus.pl
W: www.plplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.

branża: ELEKTRYCZNA

projektant: mgr inż. Marek Jerzyński
upr. proj. KUP/0142/POOE/11

podpis

opracowanie: inż. Patryk Michalski

sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Chrapkowski
upr. proj. 285/72 Bg

nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU NALEŻĄCEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWYM TOMYŚLU NA CELE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

dz. nr ewid. 166, ul. Szczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomyśl

treść rysunku: RZUT BUDYNKU - OŚWIETLENIE

stadium: PROJEKT BUDOWLANY

data	skala	nr rys.
05-2020	1:100	E-02