



Wałbrzych, dnia 31 stycznia 2022 roku


WOS.272.1.2.2022

Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania na zadanie pn. **Modernizacja boisk rekreacyjnych przy Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Catharina 1,2,3 i 4 oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle**

W związku z zapytaniem z dnia 27.01.2022 r. o treści:

„Na nasz wniosek o treści
Rys. nr 3 dla boiska wielofunkcyjnego podaje:



Proszę o potwierdzenie, że istniejąca płyta boiska jest usytuowana na rzędnych umożliwiających wykonanie robót zgodnie z przekrojem na rys. nr. 3.”

Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Ad. 6

Wszelkie dane stanu istniejącego posiadane przez Zamawiającego zawarte są w projekcie technicznym.

Należy obiektywnie stwierdzić, że udzielona przez Zamawiającego odpowiedź nie jest merytoryczna i nie wyjaśnia przedmiotowej sprawy ponieważ projekt technicznym nie zawiera informacji o rzędnych.

W związku z powyższym proszę o udzielenie merytorycznej odpowiedzi ponieważ ma to istotny wpływ na realizację zamówienia”,

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) wyjaśnia:

Po dokonaniu analizy stanu istniejącego Zamawiający w uzgodnieniu z projektantem dopuszcza uzyskanie spadku min. 0,5 %. Istniejąca płyta boiska oraz nawierzchnia bitumiczna w znacznym stopniu jest pofałdowana i należy ją wyrównać. W ocenie Zamawiającego istniejące warunki terenowe pozwalają na uzyskanie wskazanego minimalnego spadku przy założeniu wykonania prac wskazanych w projekcie budowlanym i wcześniejszych odpowiedziach na pytania.

STAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski