



GMINA POWIDZ
ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096
REGON: 311019444
www.powidz.pl
www.powidz.biuletyn.net
e-mail- ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl
tel.: (63) 277-62-72

Powidz, dn. 8.07.2024r.

ORG-ZP. 271.8.2024

Do wszystkich wykonawców

WYJAŚNIENIA nr 1

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP. 271.8.2024** prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ORG-ZP.271.8.2024 Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków”:

Czy kierownik budowy powinien spełniać art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - na ma o tym mowy w SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Pytanie 2. Czy dopuszczają Państwo naprawę murku wieńczącego ścianę szczytową bez jego rozbiórki, przy użyciu technologii napraw opartych o pręty helikoidalne np Helfix

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający przypomina, że należy wymienić uszkodzone cegły a fugi wykonać jako czysto wapienne zgodnie z projektem.

Pytanie 3. Dach płaski przybudówki w Ostrowie wg projektu ma być również pokryty karpiówką. To zbyt mały kąt nachylenia dla karpiówki - proszę o wyjaśnienie?

Odpowiedź Zamawiającego: Pokrycie dachowe na przybudówce pozostaje istniejące.

Pytanie 4. Czy płytki ceglane stanowiące uzupełnienie cokołu należy scalić kolorystycznie z pozostałymi cegłami czy należy dobrać płytkę w zbliżonym kolorze i kształcie?

Odpowiedź Zamawiającego: Cegły przeznaczone do wymiany powinny być o zbliżonych parametrach, kolorystyce, wytrzymałości, wymiarach jak istniejące - czyli należy dobrać jak najbardziej podobną cegłę do istniejących .

Wójt Gminy Powidz