



Srokowo, 21.11.2023 r.

Nr postępowania: SA.270.4.2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie Art. 275 pkt 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Adaptacja warsztatu na pomieszczenia biurowe”

Dotyczy: zapytania z dnia 20.11.2023 w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym.

Pytanie:

Proszę o odpowiedź 1. Pompa ciepła ma być powietrzna czy gruntowa?

Odp.:

Zamawiający wyjaśnia, że źródłem ciepła do celów grzewczych oraz do ciepłej wody użytkowej będzie powietrzna pompa ciepła z zintegrowanym zasobnikiem ciepłej wody.