

OZNACZENIA

- Przewody kanalizacyjne PCV
- dn 16x2,7 42l/min (A) – Przewody wody zimnej PP-R PN16 firmy KAN – przewody pod stropem – w izolacji przeciwroszeniowej
- dn 16x2,7 42l/min (B) – Rury stabilizowane aluminium PP-R PN20 firmy KAN – przewody pod stropem – w izolacji termicznej
- zawór kulowy odcinający
- wodomierz
- EA – zawór antyskażeniowy typ EA

UWAGI

- Wszystkie piony instalacji kanalizacyjnej wyprowadzić nad dach i zakończyć wywiewką PCV 110/160
- Na kanalizacji podposadzkowej zainstalaowac rewizję co 15m przy dn160mm
- Lokalizację i rzędne wejścia i wyjścia mediów do budynku sprawdzić na budowie.
- Przed przystąpieniem do prac należy wszystkie wymiary i rzędne sprawdzić na budowie.
- Uszczelnienia ogniowe na wszystkich przewodach instalacji wodnej w miejscu przejść przez stropy i ściany pożarowe należy wykonać materiałami posiadającymi odpowiednie atesty np. Hilti, Promat. Czas odporności ogniowej musi być dostosowany do poszczególnych ścian, przez które przechodzi instalacja. Uszczelnienia ogniowe muszą zapewniać szczelność ścian i stropów

BARTBUD Sp. z o.o. WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA GRUPA PROJEKTOWA: REMBOWSKI I SYNOWIE		SKALA 1:50
OBIEKT ADRES	REMONT BUDYNKU NR 518 WARSZAWA , UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13	BRANŻA: SANIT WOD-KAN
ZAMAWIAJACY ADRES	JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 WARSZAWA , UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13	RYS. NR IWK-03
TREŚĆ RYSUNKU	PROJEKT WYKONAWCZY - INST. SANITARNE INST. WOD-KAN - RZUT PIWNICY	DATA 19.12.2019r.
PROJEKTANT	mgr inż. Anna Goździewska upr. bud. w specjalności instalacyjnej MAZ/0406/POOS/12	
	mgr inż. Magdalena Wrona upr. bud. w specjalności instalacyjnej MAZ/0426/POOS/12	