



URZĄD GMINY SANTOK
ul. Gorzowska 59; 66-431 Santok
tel. (48) 957287510, fax. (48) 957287511
e-mail: urząd@santok.pl, <http://www.santok.pl>

Santok, 21 czerwca 2024 r.

Znak sprawy: ZP.271.8.2024.BP

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa budynku oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku – Etap II"

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia): ocds-148610-1125e025-24b5-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

Numer Ogłoszenia: 2024/BZP 00356832

ID: 938056

I. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art.284 ust.2, ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2023r. poz.1605 ze zm.), zwanej dalej PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 4:

Czy wnękę przy drzwiach wejściowych pod daszkiem należy zamurować i wyrównać do istniejącej powierzchni ściany i czy należy ją wyłożyć płytkami klinkierowymi?

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 4:

Zamawiający wyjaśnia że wnękę należy dostosować do ściany istniejącej tj. zamurować, wyrównać do istniejącej ściany i wyłożyć płytkami.

PYTANIE NR 5:

Czy po podniesieniu posadzki o 15 cm drzwi wewnętrzne do pomieszczenia 0.20 należy skrócić, czy wykuć istniejące drzwi, a nadproże wykuć i je podnieść o 15 cm. W przypadku podniesienia posadzki powstanie drugi schodek do pom. 0.20.

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 5:

Zamawiający wyjaśnia że obiekt jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, więc nie może być barier architektonicznych, należy dostosować nadproże oraz poziom posadzki do poziomu 0,00 projektu.

PYTANIE NR 6:

Co ma zrobić wykonawca ze zdemontowaną konstrukcją "ogrodu zimowego"? Przekazać Inwestorowi czy zutylizować?

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 6:

Zdemontowany „ogród zimowy” Wykonawca winien zutylizować.

WÓJT GMINY SANTOK¹
Józef Ludniewski