

Zamawiający:
GMINA JANIKOWO
ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo

Wyjaśnienie treści SWZ 2

Nr postępowania: RIT.ZP.271.2.2024

Nazwa zamówienia: Modernizacja pokrycia dachowego z dociepleniem dachu budynku szkoły podstawowej w Ludzisku – łącznik

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j. ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 9

po montażu styropapy i na to papy podkładowej, musi być zastosowana papa wentylacyjna, jaki odpowiednik papy wentylacyjnej przewidujecie? Jaką rolę ma spełniać warstwa wentylacyjna? Proszę o podanie specyfikacji co do tej papy, ponieważ producent z którego materiałów my korzystamy ma kilka rodzajów, na przykład papę rozkładaną po między warstw lub papę zgrzewaną która ma właściwości wentylacyjnej ale nie konieczna już jest warstwa nawierzchniowa.

Odpowiedź 9

Należy zastosować tak jak w kosztorysie ślepych poz. 10 trzy warstwy papy: zgrzewalna podkładowa, zgrzewalna wentylacyjna i zgrzewalna wierzchniego krycia.

Warstwa wentylacyjna ma wentylować, dlatego też zastosowano kominki wentylacyjne (poz. 10 kosztorysu ślepego).


Rodzaj papy wentylacyjnej należy dobrać zgodnie z systemem producenta mając podane parametry papy wierzchniego krycia.

Nie ma zgody na zastosowanie „dwa w jednym” papy wentylacyjnej i papy wierzchniego krycia.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Janikowo


.....
Kierownik zamawiającego lub osoba
upoważniona do podejmowania czynności w
jego imieniu