



## Powiat Pruszkowski

ul. Drzymały 30  
05-800 Pruszków  
tel. +48 22 738 14 00  
fax +48 22 728 92 47  
[www.powiat.pruszkow.pl](http://www.powiat.pruszkow.pl)



Pruszków, dnia 14 maja 2024 r.

ZP.272.14.2024

### Wszyscy Wykonawcy

W związku pytaniami wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych – nakładki (tu: wykonanie remontu drogi serwisowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3145W Al. Krakowskiej w Sękocinie Nowym, dł. ok. 960 mb)** zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1650 i 1720) Zamawiający udziela odpowiedzi.

#### Wniosek z dnia 13 maja 2024 r.

1. Jaką wykonawcy mają przyjąć grubość warstwy tłucznia na poboczu?

Odp.: Grubość warstwy tłucznia na poboczu min. 10 cm.

2. Prosimy o potwierdzenie, że warstwa ścieralna ma być wykonana z SMA zgodnie ze STWiOR

Odp.: Tak.

3. Warstwa SMA ma być wykonana zgodnie ze STWiOR – 4 cm, czy zgodnie z przedmiarem robót – 3 cm?

Odp.: Zgodnie z przedmiarem robót - 3 cm.

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

/-/Adrian Ejssymont  
S T A R O S T A