

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „**Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjno-wytrzymałościowej dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej, ul. Kolejowa 3, 64-020 Czempin (dz. ewid. 701, obręb Czempin), pod kątem możliwości zamontowania instalacji fotowoltaicznej.**” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.).

W związku z przesłanymi pytaniami dotyczącymi ww. zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Jaka jest dostępność połąci dachowej (chodzi o wejście na dach) ?

Odpowiedź:

Dostępność do połąci dachowej, jest możliwa tylko z zewnątrz, za pośrednictwem niższego budynku, tj. obiektu szatniowego przynależnego do sali gimnastycznej (zdjęcie w załączeniu – załącznik nr 1

Pytanie 2

Czy istnieje dokumentacja w/w obiekcie?

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje dokumentacją archiwalną, w tym rysunkami ilustrującymi przekrój dachu sali. Zamawiający dodatkowo załącza rysunek przekrojowy z dokumentacji obejmującej termomodernizację obiektu, ilustrujący dodatkową warstwę termiczną oraz skan z książki obiektu w której odnotowano dodatkową warstwę styropapy o grubości 10 cm – nie ujętej w żadnej z załączonych dokumentacji (załącznik nr 2)

Pytanie 3

Jaka jest wysokość sali ?

Odpowiedź:

Wysokość sali to około 5 metrów. Zamawiający w załączeniu udostępnia również rysunki przekrojowe.

Pytanie 4

Czy w sali gimnastycznej jest sufit podwieszony ?

Odpowiedź:

W sali gimnastycznej jest podwieszony sufit, Zamawiający załącza zdjęcie z wnętrza sali. (załącznik nr 3)

Pytanie 5

Czy zamawiający posiada dokumentację archiwalną przedmiotowej sali gimnastycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje dokumentacją archiwalną, w tym rysunkami ilustrującymi przekrój dachu sali. Zamawiający dodatkowo załącza rysunek przekrojowy z dokumentacji obejmującej termomodernizację obiektu, ilustrujący dodatkową warstwę termiczną oraz skan z książki obiektu w której odnotowano dodatkową warstwę styropapy o grubości 10 cm – nie ujętej w żadnej z załączonych dokumentacji (załącznik nr 2)

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

Andrzej Socha
Zastępca Burmistrza
Gminy Czempin

Sprawę prowadzi:

Jagoda Marciniak

Tel. 61 28 26 703 wew. 108

j.marciniak@ug.czempin.pl