

Adres do korespondencji  
TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Krakowie  
ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków

Obsługa klientów  
Elektronicznie: [tauron-dystrybucja.pl/formularz](mailto:tauron-dystrybucja.pl/formularz)  
Telefonicznie: +48 32 606 0 616



Data: 12.03.2024 r.  
Nr pisma: TD24-02-0464252-03  
Sprawa: budowy i przebudowy chodników na terenach zielonych dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie  
Kontakt: Eugeniusz Stabryła  
Telefon: 572 993 547  
E-mail: [Eugeniusz.Stabryla@tauron-dystrybucja.pl](mailto:Eugeniusz.Stabryla@tauron-dystrybucja.pl)

**Zarząd Zieleni Miejskiej  
w Krakowie  
ul. Reymonta 20  
30-059 Kraków**

Szanowni Państwo

Odpowiadając na Państwa pismo znak: IU.501.12.1.24.KZ z dnia: 28.02.2024 r., TD24-02-0464252-02 informujemy uprzejmie, że w obszarze ujętym w piśmie, nie planujemy prac modernizacyjnych.

W obszarze planowanych prac zlokalizowane są nasze czynne sieci kablowe SN i nn. W związku z tym:

- w pasach czynnych sieci kablowych SN i nn nie należy lokalizować elementów małej architektury oraz sadzić drzew i krzewów, w przypadku lokalizowania drzew w zbliżeniu do istniejących linii kablowych należy wystąpić o uzgodnienia branżowe i warunki zabezpieczenia kabli za pomocą osłon (rur) w celu ochrony przed destrukcyjnym działaniem systemu korzeniowego na urządzenia,
- pod projektowanymi miejscami przeznaczonymi do ruchu kołowego istniejące urządzenia należy zabezpieczyć lub przebudować a istniejące urządzenia przebudować poza teren planowanych miejsc parkingowych,
- nie wyklucza się istnienia w terenie niezainwentaryzowanego lub niezgłoszonego do zasobów czynnego uzbrojenia elektroenergetycznego nieznajdującego się na majątku lub w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
- zaleca się ustalenie nadzoru ze strony służb TAURON Dystrybucja S.A. podczas realizacji prac w pobliżu urządzeń i sieci elektroenergetycznych pozostających na majątku i eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.

W razie potrzeby, należy wystąpić o uzgodnienie branżowe.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w oparciu o warunki przyłączenia lub warunki usunięcia kolizji inwestorzy obiektów mogą starać się o uzyskanie podstawy prawnej dla ich realizacji włącznie z infrastrukturą energetyczną, co może być związane z koniecznością prowadzenia jej w pasach wymienionych przez Państwa do remontu ulic. Obecnie nie posiadamy na ten temat żadnych informacji.

Nadmieniamy przy tym, że w przypadku wystąpienia awarii na urządzeniach elektroenergetycznych zlokalizowanych w rejonie wyżej wymienionych ulic, będziemy zmuszeni je usunąć w celu przywrócenia pierwotnego układu zasilania energią elektryczną, co może się wiązać z pracami ziemnymi.

Prosimy, by w korespondencji, powołali się Państwo na nr pisma lub nr sprawy.

Łączymy wyrazy szacunku

**TAURON Dystrybucja S.A.**  
Oddział w Krakowie  
Kierownik Wydziału Planowania i Rozwoju  
Wydział Planowania i Rozwoju  
  
Stanisław Molus