



GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuszy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

SE2.271.1.1.2024.TG

Somonino, dnia 26.01.2024 r.

ZAINTERESOWANI

/wszyscy/

Dotyczy: „Budowa windy zewnętrznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie”

W związku z pytaniami Wykonawcy dotyczącymi w/w inwestycji, Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

1. Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie opisu windy. Zgodnie z założeniami projektu ma to być winda o napędzie elektrycznym i ma posiadać chłodnicę oleju (jak dla windy hydraulicznej), co się wyklucza.

Odpowiedź: Winda ma być o napędzie elektrycznym. Chłodnica oleju nie jest w przypadku tego rozwiązania.

2. Pytanie: Czy przedsionek windy oraz wiatrołap ma być doświetlony? Jeżeli tak - prosimy o wytyczne.

Odpowiedź: Wiatrołap i pomieszczenie na piętrze należy oświetlić. Proponuje się oprawy w postaci natynkowego plafonu o wymiarach ok. 30x30 cm i wys od 5-8cm, montaż bezpośredni, obudowa ze stali lakierowanej na kolor biały; zasilanie: napięcie ~220-230 V, częstotliwość 50/60 Hz, źródło światła: led 15kW, typ źródła światła GX53, ponadto należy zamontować czujnik ruchu PIR, średniego zasięgu, zasilany przewodowo.

Wójt Gminy Somonino

/-/Marian Kowalewski