



GMINA MIEROSZÓW
58 – 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
e-mail: urząd@mierzow.pl
tel. 74 30 30 188

Mieroszów, 19.06.2024 r.

BR.271.2.12.2024

Zamawiający:
Gmina Mieroszów
Pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Nazwa postępowania: Modernizacja dróg gminnych w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I, uzbrojenie pod planowane budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tkackiej i ul. Wysokiej

Na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający publikuje treść zapytania jakie wpłynęło w ramach prowadzonego postępowania oraz wyjaśnienia.

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o lokalizację separatora na ul. Wysokiej oraz potwierdzenie, że nad rurami PE ma zostać ułożony drut miedziany w osłonie tworzywowej, o przekroju min.1mm² i jednocześnie nad górą rury należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego i za pomocą wtopionych drutów połączyć z metalowymi obudowami zasuw.

Odpowiedź: Separator opisany jest na "Projekcie zagospodarowania terenu - kanalizacja deszczowa" i na rys. "PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ D1B-D7, D6-D9, D4-D10, D4-D11, Dist2-D2" jako "SEPI"

Potwierdzamy że do oznaczenia trasy przebiegu rurociągu należy użyć dwóch drutów sygnalizacyjnych zgodna z zapisem PW punkt "8.2 UKŁADANIE PRZEWODÓW I PRÓBY SZCZELNOŚCI"

Pytanie 2

Ulica Tkacka: Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót organizacji ruchu – zarówno w opisie robót, jak i na załączniku graficznym nie ma żadnych informacji co do rodzaju znaków i barierek ochronnych.

Odpowiedź: Projekt organizacji ruchu wykonuje Wykonawca po przyjęciu własnego harmonogramu prac i określeniu czasu ich trwania.

Pytanie 3

Ulica Wysoka: Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót odtworzeniowych nawierzchni jezdni - zarówno w opisie robót, jak i na załączniku graficznym nie ma żadnych informacji na ten temat.

Odpowiedź: Technologię odtworzenia nawierzchni pokazano w PW na rysunku nr. 19 - "Projektowane odtworzenie nawierzchni - beton asfaltowy", a wielkości odtworzenia poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni wskazano w przedmiarze kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, niniejszy dokument podlega publikacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

BURMISTRZ
Mieroszowa
Andrzej Lipiński