


ZP4

ZP3

ZP1

ZP2



Rzut fundamentów

Skala 1: 50

LEGENDA	
	Słatka przewodów wyrównawczych FeZn 30x4mm zatopionych w górnej warstwie zbrojenia płyty żelbetowej
	Połączenie spawane
	Zadsk problemczy w skrzynce problemczej w ziemi

	Nr. rys.	Nr. rys.	Nr. rys.	Nr. rys.
	15/2018	E03	1: 50	
Sala sportowa z zapleczem szatniowo sanitarnym				
Nazwa obiektu				
Adres obiektu	Pawiat Nowotomyski, Nowy Tomyski, ul. Poznańska 33			
Investor	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Specjalność	mgr inż. Andrzej	WKP/013/P00E/06		
Elektryczna	Kurczyński-Sanulczyk			
Projektant	mgr inż. Bolek	45/00/Pw		
Elektryczna	Kurczyński-Sanulczyk			
Sprawdzający	...			
...				
Nazwa rysunku	Uziom fundamentowy	Branża	Data	
	Elektryczna		II 2018	