


Poz.5.1 – Ława fundamentowa 70x40 cm 70 mb
SKALA 1:25




## Sposób dozbrajania narożników ław fundamentowych




## ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

| POZ. | NR PRĘTA | ø [mm] | DŁUGOŚĆ [m] | ILOŚĆ | | | DŁ. ŁĄCZNA [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRĘTÓW | x POZ. | RAZEM | A–IIIN ø6 | A–IIIN ø12 |
| Poz. 5.1 – 70 mb | | | | | | | | |
| 5.1 | 1 | 6 | 1,960 | 350 | 1 | 350 | 686,00 | |
| | 2 | 12 | 74,200 | 6 | 1 | 6 | | 445,20 |
| DŁUGOŚĆ RAZEM [m] | | | | | | | 686,00 | 445,20 |
| MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] | | | | | | | 0,222 | 0,888 |
| MASA [kg] | | | | | | | 152,29 | 395,34 |
| **MASA CAŁKOWITA [kg]** | | | | | | | **547,63** | |

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

## BETON B25
## STAL A–IIIN
## Otulina 5 cm

**Uwaga:** ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

Zbrojenie ław powinno stanowić układ obwodowo zamknięty, dlatego pręty ø12 należy na długości łączyć na zakład normowy min 60D i nie więcej niż 50 % prętow w jednym przekroju

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKT | PRACOWNIA PROJEKTOWA MARIUSZ WRZESZCZ - ARCHITEKT<br>UL. ŚCIEGIENNEGO 113, 60-304 POZNAŃ, TEL. +48 603 674 251<br>E-MAIL: BIURO@WRZESZCZARCHITEKCI.PL | | A WRZESZCZ H. |
| INWESTOR | Collegium Da Vinci, ul.Gen.T.Kutrzeby 10, 61-719 Poznań | | |
| OBIEKT | **Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej daVInci wraz z rozbiórką częścl budynku, w Poznanlu przy ul.Golęclńskiej 9K,L,M, dz.19/1 I 20/2 Ark.15 Obr.Golęcln** | FAZA | PB |
| TEMAT OPRACOWANIA | PROJEKT TECHNICZNY / BRANŻA: KONSTRUKCJA | DATA | 03.2022 |
| OPIS | RZUT FUNDAMENTÓW | SKALA | 1:50 |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Marcin Silbernagel, nr upr. WKP/0221/POOK/07 | NR RYS. | K.1 |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Tomasz Nawrocki, nr upr. WKP/0062/POOK/04 | | |