

Do wszystkich uczestników postępowania ZP/21/2024

Łódź, 3 kwietnia 2024

Sygnatura: ZP/21/2024

Sprawa: **Dotyczy postępowania: Roboty budowlane polegające na budowie konstrukcji zewnętrznego szybu windowego i montażu windy oraz dostawie i montażu windy wewnętrznej w istniejącym szybie windowym, w ramach CKD2.**

Działając w oparciu art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytania i odpowiedzi

- 1) Zwracamy uwagę, że założona w kosztorysie dotyczącym dźwigu szpitalnego wysokość drzwi w świetle 2,15m jest równa z wysokością kabiny. Zachowanie parametrów jest niemożliwe z technicznego punktu widzenia. Prosimy o potwierdzenie wysokości (drzwi 2m, kabina 2,15).

Odpowiedź: Drzwi mają mieć wymiary min. 1200mm x 2000mm szer. wys.

- 2) Prosimy o potwierdzenie wymaganej ognioodporności EI120 drzwi szybowych w dźwigu W2. Na dostarczonych rysunkach brakuje informacji odnośnie wymaganej klasy.

Odpowiedź: Potwierdzamy drzwi w klasie EI120.

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
dr n. med. Jacek Grabowski