

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

ZWIK/JM/DOO.540.002459.2024.1/.....^{31.21.24.}

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przykanalikami w granicy pasa drogowego w ul.: Widokowej, Roślinnej, Konarowej w m. Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki , znak sprawy: 53/DO/2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu. W związku z powyższym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim działając na podstawie § 38 ust. 2 Polityki Zakupów, udziela następujących wyjaśnień:


Pytanie nr 1


W związku ze złymi warunkami gruntowymi (występowanie wysokich wód gruntowych) czy wyrażą Państwo zgodę na wykonanie przepadu wewnętrznego na włączeniu kanalizacji grawitacyjnej do istniejącej studni.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przepadu wewnętrznego na włączeniu kanalizacji grawitacyjnej do istniejącej studni (zamiast zaprojektowanego przepadu zewnętrznego) pod warunkiem, że zmiana ta nie będzie kolidowała z istniejącymi schodkami zejściowymi do studni. W przypadku kolizji ze schodami Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przekuje schody zejściowe oraz przełoży pokrywę studni w sposób zachowujący symetrię zejścia.

**Niniejsze pismo jest integralną częścią obowiązującej dokumentacji postępowania,
znak sprawy: 53/DO/2024**


Maciej Mański
Prezes Zarządu


Robert Kasiński
Prezes Zarządu
Podpis Kierownika Zamawiającego

Sporządził/ sporządziła Julia Kamińska