

Czempin, dnia 22.04.2021 r.

FZ.271.1.4.2021

Postępowanie dotyczące zadania pn.:
„Modernizacja dróg gruntowych w Gminie Czempin”

Gmina Czempin na podstawie art. 284 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 1

Proszę o określenie przez Zamawiającego dokładnej frakcję tłuczni betonowego jaka ma być przeznaczona na naprawę ulic w mieście Czempin określonych wg załącznika nr 9.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w zakresie równania dróg gruntowych z miejscowym utwardzeniem przekruszem betonowym należy użyć przekruszu frakcja od 2 – 34 mm (przesianego). Natomiast do wykonania utwardzenia dróg gruntowych granitowym tłucznem drogowym należy użyć tłuczni drogowego granitowego frakcji 0 - 31,5 mm oraz miejscach gdzie to konieczne przekruszu gruzu budowlanego do podbudowy frakcji 2 - 63 mm (przesianego).

Pytanie 2

W przypadku naprawy dróg gruntowych proponowany termin gwarancji w SWZ określony jako minimalny 36 miesięcy a maksymalny 72 miesiące jest nierealny w przypadku dróg gruntowych ze względu na specyfikę nawierzchni. Stan dróg gruntowych jest zależny od warunków atmosferycznych, natężeniu ruchu oraz rodzaju ruchu jaki po nich będzie uczęszczał i często po deszczach, ulewach i roztopach zimowych musi być naprawiany. Stąd nie daje się gwarancji tak długich jak określił Zamawiający w SWZ. Proszę o skorygowanie tego zapisu.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapisy dot. terminu gwarancji w taki sposób, że minimalny okres gwarancji wynosi 6 miesięcy, natomiast maksymalny 18 miesięcy od dnia odbioru końcowego zadania.

**Burmistrz
Gminy Czempin**

Konrad Malicki

Sprawę prowadzi:
Joanna Michalska
Tel. 61/28-26-703, wew. 133
j.michalska@ug.czempin.pl