

PROTOKÓŁ Z WYZNACZENIA RESURSU PLATFORMY POCHYLEJ - SCHODOWEJ DLA OSÓB NIEP.					
PRODUCENT	HIRO LIFT				
INSTALATOR	PRO REHA POZNAŃ				
ROK ZAINSTALOWANIA DŹWIGU	2002				
TYP	HIRO 350				
NR FABRYCZNY	63746				
NUMER EWIDENCYJNY UDT	N	3019000	125		
EKSPLOATUJĄCY	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Poznań				
ADRES	Poznań św Wawrzyńca 26B				
DATA SPORZĄDZENIA	30	12	2019		
IŁOŚĆ PRZYSTANKÓW	2				
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	0,678				
UDŹWIG	225				
PRĘDKOŚĆ NOMINALNA	0,1				
graniczna wartość resursu	50000	Srednia il jazd dz		10	
ilość dni roboczych	4745	ilość jazd łącznie		47450	
ilość cykli pozostałych do osiągnięcia resursu	2550				
KOMPONENT	ROK ZAMONTOWANIA MODERNIZACJI WYMIANY	ZAŁOŻONA TRWAŁOŚĆ "RESURS" LATA/IŁOŚĆ JAZD		POZOSTAŁA IŁOŚĆ CYKLI	PROGNOZO WANY ROK OSIĄGNIĘCIA RESURSU
STEROWANIE PRZEKAŹNIKI	2002	20	47450	2550	2022
SILNIK	2002	20	47450	2550	2022
PLATFORMA	2002	20	47450	2550	2022
OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI Z APARATEM CHWYTNYM	2007	20	47450	2550	2027
LISTWY BEZP PODŁOGI	2007	20	47450	2550	2027
WYŁĄCZNIKI LISTEW NAJAZDOWYCH	2007	15	47450	2550	2022
BARIERKA	2007	25	47450	2550	2032
ROLKI DOCISKOWE	2007	15	47450	2550	2022
PROWADNICE TORU JEZDNEGO	2007	20	47450	2550	2027
KASETA DYSPOZYCJI	2007	15	47450	2550	2022
Stopień wyk. Resursu - procentowo		95 %			
Przegląd specjalny urządzenia należy wykonać po osiągnięciu		50000		cykli	
ORZECZENIE					
Uwzględniając powyższe ustalenia stwierdza się, że resurs nie został osiągnięty i dźwig nadaje się do dalszej bezpiecznej eksploatacji					

podpis

Marek Zawieja
 Zaświadczenie kwalifikacyjne
 K/19/00280/19, 00286/19
 00286/19, 00289/19