

Czy w zakres prac wchodzi również wymiana okien PPOŻ w kotłowni?  
Jeżeli tak to proszę o zestawienie stolarki.

**GMINA ROGOWO**  
ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo  
NIP 562-17-11-384, Reg. 092351216  
tel. 52 30 24 185

Rogowo dn. 2 czerwca 2021r.

**RIDiGP. 271.1.3.2021.ZI**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „**Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gościeszynie**”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn.zm.) oraz zapytaniem z dnia 31 maja 2021r. o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącym postępowania przetargowego pn. „**Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gościeszynie**” wyjaśniam, co następuje:

#### **Pytanie 1**

Czy w zakres prac wchodzi również wymiana okien PPOŻ w kotłowni?  
Jeżeli tak to proszę o zestawienie stolarki.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający wyjaśnia, że w zakres inwestycji wchodzi wymiana dwóch okien w kotłowni 70x70cm EI60. Szczegółowe rozwiązania projektowe wchodzące w zakres projektu wykonawczego nie były objęte opracowaniem wykonanym na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający dysponuje dokumentacją sporządzoną na potrzeby zgłoszenia budowlanego do organów administracji architektoniczno – budowlanej.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 286 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn.zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert w ww. postępowaniu **do dnia 11 czerwca 2021r. do godz. 10:00.**

WÓJT  
  
Tomasz Michałczak

JW