

Rzut poziomy pomieszczenia Rozdzielnicz Główniej w SPPP w Opolu przy ul. Oleskiej 95

UWAGA:

Należy ułożyć w rurce osłonowej PCV fi 22 dwa przewody UTP 4x2x0,5, kat 6 pomiędzy sterownikiem kompensatora a switchem w serwerowni łączna długość oprzewodowania (jednego przewodu) do transmisji sygnału wynosi 31m, w tym 3 przekucia przez ściany z cegły szeokości 36 cm.

