

RG.271.21.2022

Gorlice, dnia 26.10.2022 r.

**Zamawiający:**

**GMINA GORLICE**

ul. 11 listopada 2

38-300 Gorlice

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorlice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja druga”**

Dotyczy części 1 zamówienia:

**Pytanie 1**

**Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie geowłókniny o gramaturze 500 g/m<sup>2</sup> w miejsce maty z włókna kokosowego o gramaturze 500 g/m<sup>2</sup>?**

Zamawiający nie dopuszcza zamiany maty z włókna kokosowego na geowłókninę, gdyż użycie tego materiału, służącego do ubezpieczenia skarp potoku, wynika z otrzymanego przez Gminę Gorlice pozwolenia wodnoprawnego

Powyższe pytania i odpowiedzi są integralną częścią SWZ. Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Wójt

/-/ Jan Przybylski

.....  
Kierownik Zamawiającego