



OZNACZENIA:

- zawór kulowy, gwintowany, do gazu
- DN20 rura stalowa bezszwowa czarna, podano wymiar
- GAZ 1 oznaczenie i numer pionu gazowego

UWAGI:

- posadowienie szafki gazowej powinno zapewniać montaż kurka głównego na wysokości min. 0,5m nad poziomem terenu
- przewody gazowe prowadzić pod stropem pomieszczeń

TEMAT	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRAC REMONTOWYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. JANASA 15, W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	
ADRES	RUDA ŚLĄSKA 41-700, ul. JANASA 15	
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	
TEMAT RYSUNKU	INSTALACJA GAZU-RZUT PIĘTRA	
branża	INSTALACJE SANITARNE	faza PB
zespół	imie i nazwisko	nr upr.
opracował	mgr inż. ANNA KACZMAREK – WYPYCH	SLK/4775/PWOS/13
opracował	mgr. inż. ŁUKASZ KACZMAREK	
inwestor	MIASTO RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II 6 41–709 RUDA ŚLĄSKA	
zarządca	MPGL TBS Sp. z o.o. UL. 1 MAJA 218 41–710 RUDA ŚLĄSKA	
SKALA 1:80	DATA MAJ 2021	NR RYSUNKU IS07