



p.p. 135,00 m.n.p.m.

Studnia	-	S1	S3
Rzędna terenu	m n.p.m.	141,35	141,32
Rzędna dna kanału	m n.p.m.	139,08	139,10
Zagłębienie kanału	m p.p.t.	2,27	2,22
Rzędna dna studni	m n.p.m.	138,58	139,10
Zagłębienie studni	m p.p.t.	2,77	2,22
Długość odcinka	m	1,0	
Spadek	%		2,0
Materiał i średnica	-	PVC Ø200	
Hektometr	m	0,00	1,80

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. 12-100 Szczytno ul. Bolesława Chrobrego 1 tel. 503 153 643	PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SZCZYTNO		Nr rys. <b>RG-2</b>
	Przedmiot rysunku: Rozwinięcie sieci kanalizacji grawitacyjnej - odcinek od studni S1 do S3 (dz. 75/2, obr. Szczycioneek)		skala: <b>1: 100/1: 100</b>
	Inwestor: Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno		data: <b>10.01.2024</b>
	Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień
Projektant	mgr inż. Adam Wardęcki		WAM/0046/PWOS/06
Sprawdzający	mgr inż. Angelika Jurczak		WAM/0194/PBS/22