

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZ1
typ RXYSA6AY1 prod. Daikin
Qch=12,0 kW
dl. x wys. x szer. = 1100x869x460mm
m=102kg
70dB(A)
Lokalizacja agregatu w miejscu
likwidowanego urządzenia na
podwórzu.

Wytyczne elektryczne
3~400V, 50Hz, 16A
Pobór mocy = 6,0 kW

Instalacja prowadzona w rurze
osłonowej pot terenem powórza.

Instalacja prowadzona w rurze
osłonowej pot terenem powórza.

Wytyczne elektryczne
1~220V, 50Hz;
Pobór mocy = 0,03kW

Klimatyzator kasetonowy JW1.1/02c
typ FXUA50A prod. Daikin
Qch=2,00 kW
dl. x wys. x szer. = 950x198x950mm
m=27,0kg
37dB(A)
Montaż: nastropowy

Klimatyzator kasetonowy JW1.1/02b
typ FXZA20A prod. Daikin
Qch=2,00 kW
dl. x wys. x szer. = 575x260x575mm
1~220V, 50Hz
m=15,5kg
Montaż: sufit podwieszany

Klimatyzator kasetonowy JW1.1/02a
typ FXZA20A prod. Daikin
Qch=2,00 kW
dl. x wys. x szer. = 575x260x575mm
1~220V, 50Hz
m=15,5kg
32dB(A)
Montaż: sufit podwieszany

Klimatyzator kasetonowy JW1.1/03b
typ FXZA20A prod. Daikin
Qch=2,00 kW
dl. x wys. x szer. = 575x260x575mm
1~220V, 50Hz
m=15,5kg
32dB(A)
Montaż: sufit podwieszany

Klimatyzator kasetonowy JW1.1/03a
typ FXZA20A prod. Daikin
Qch=2,00 kW
dl. x wys. x szer. = 575x260x575mm
1~220V, 50Hz
m=15,5kg
32dB(A)
Montaż: sufit podwieszany

Klimatyzator kasetonowy JW1.1/04
typ FXZA20A prod. Daikin
Qch=2,00 kW
dl. x wys. x szer. = 575x260x575mm
1~220V, 50Hz
m=15,5kg
32dB(A)
Montaż: sufit podwieszany

Wytyczne elektryczne
1~220V, 50Hz, 0,3A
Pobór mocy = 0,02kW

Wytyczne elektryczne
1~220V, 50Hz, 0,3A
Pobór mocy = 0,02kW

Wytyczne elektryczne
1~220V, 50Hz, 0,3A
Pobór mocy = 0,02kW

Wytyczne elektryczne
1~220V, 50Hz, 0,3A
Pobór mocy = 0,02kW

Wytyczne elektryczne
1~220V, 50Hz, 0,3A
Pobór mocy = 0,02kW

Pom. 1/02
Tz=20°C, TL=26°C
Qch=8,0kW

Pom. 1/03
Tz=20°C, TL=26°C
Qch=2,0kW

Pom. 1/04
Tz=20°C, TL=26°C
Qch=2,0kW

LEGENDA:

instalacja freonowa

UWAGI:

Skropliny z projektowanych jednostek wewnętrznych należy odprowadzić
do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej.
Włączenie do pionów przy pomocy syfonów z zamknięciem kulowym

RASCH ARCHITEKCI		ul. Tępczowa 8, 60-275 Poznań tel. 660 233 456, 668 359 613 biuro@rascharchitekci.pl	
Przebudowa pomieszczeń oraz wejścia bocznego budynku UM Poznania			
jeden. ewid.: Miasto Poznań, obręb: 51-Poznań, arkusz: 29, działka nr ewid. 14/1, adres: pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań			
PT - Projekt Techniczny			
INSTALACJA KLIMATYZACJI		nr rys.: IS-04	data: 12-2023 skala: 1:50
mgr inż. Anna Lassa		nr uprawnień: WKP/0147/POOS/16	
mgr inż. Ireneusz Kordusiak		WKP/0137/POOS/04	