

Wągrowiec, dnia 2 października 2023 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ)

I. W związku z pisemnymi wnioskami Wykonawcy, złożonymi w dniu 28 września br. na stronie prowadzonego postępowania, niniejszym działając w imieniu Zamawiającego, udzielam wyjaśnienia na poniższe zapytanie:

Pytanie 1:

Proszę o podanie terminu płatności faktury (brak w Umowie).

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie w terminie 30 dni od dnia otrzymania jej przez Zamawiającego po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy.

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie, że termin wykonania jest do 30.11.2023 . z treści SWZ wynika że termin związania ofertą jest do 4.11.2023 czyli można przyjąć że umowa może być podpisana ok . tego terminu. W umowie jest zapis że „Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy” . Licząc że umowa jest podpisana 4.11.a przekazanie terenu po 14 dniach to na wykonanie zostaje 12 dni. Proszę o zmianę W SWZ określającą termin wykonania W DNIACH PO PODPISANIU UMOWY.

Odpowiedź:

Termin realizacji wynika z uzyskanego przez Zamawiających dofinansowania ze środków zewnętrznych. Instytucja finansująca wskazuje na konieczność wykonania zadania najpóźniej do dnia 30.11.2023 r. celem jego wykorzystania. Zamawiający informuje, że przekaże teren Wykonawcy niezwłocznie, po podpisaniu umowy.

Informacją z dnia 28.09.2023 r. Zamawiający wskazał, iż zmienia w Projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 8 do SWZ) treść §2 ust.5, który otrzymał brzmienie :” 5. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.”

Wskazany termin jest terminem maksymalnym.

Pytanie 3:

W § 2 wzoru Umowy jest napisane „Teren, na którym jest zlokalizowana inwestycja podczas realizacji umowy będzie dostępny także dla osób trzecich, niezwiązanych z realizacją inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególne środki

ostrożności i zabezpieczyć teren realizacji inwestycji w związku z wykonywaniem robót na terenie czynnego obiektu. Roboty należy tak zorganizować, aby wykluczyć narażenie użytkowników i osoby trzecie na jakiegokolwiek niebezpieczeństwo.” . Czy zapis ten należy rozumieć w ten sposób że nie można ogrodzić terenu całej inwestycji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość ogrodzenia terenu całej inwestycji.

Pytanie 4:

Proszę o informacje z czego jest wykonana podbudowa płyt granitowych oraz jakie są jej grubości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obecna konstrukcja nawierzchni płyty Rynku to:

- warstwa ścieralna z płyt granitowych ciętych płomieniowanych o wymiarze 50 cm x 50 cm i grubości 8 cm koloru szarego;
- pasy ozdobne wykonane z trzech rzędów kostki granitowej regularnej koloru żółtego o powierzchni promieniowanej;
- podsypka piaskowa o grubości 4 cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 25 cm;
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m = 2,5$ MPa o grubości 15 cm.

Pytanie 5:

Proszę o potwierdzenie że treść § 3 punkt 1 podpunkt 14 („**Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do zagospodarowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych tj. wszelkich materiałów i urządzeń, powstałych w wyniku prac rozbiórkowych itp. oraz materiałów odpadowych**” odnosi się również do płyt granitowych oraz koszy na śmieci i ławek żeliwnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje na konieczność utylizacji materiałów rozbiórkowych tj. płyt granitowych a także podbudowy pod nimi itp. Zdemontowane ławki i kosze należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o (ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec).

Pytanie 6:

Proszę o informację gwarancja obejmuje również przesadzane jabłonie ozdobne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że żadne drzewa nie ulegają przesadzeniu.

Pytanie 7:

Proszę o podanie jaka jest nośność płyty rynku- jak ciężki może wjechać sprzęt lub samochód.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje na konieczność wyznaczenia dróg tymczasowych przez Wykonawcę na płycie rynku. Ewentualne uszkodzone płyty należy wymienić na nowe lub wcześniej zdemontowane.

Obecna konstrukcja nawierzchni płyty Rynku to:

- warstwa ścierna z płyt granitowych ciętych płomieniowanych o wymiarze 50 cm x 50 cm i grubości 8 cm koloru szarego;
- podsypka piaskowa o grubości 4 cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 25 cm;
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m = 2,5$ MPa o grubości 15 cm.

Kategoria ruchu wynosi – KR1.

Pytanie 8:

Proszę o informacje czy teren inwestycji jest objęty nadzorem archeologicznym.

Odpowiedź:

Tak. Nadzór archeologiczny nad inwestycją leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie 9:

czy Zamawiający dopuszcza docinanie płyt granitowych w celu wyprostowania do układanych obrzeży granitowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza docinanie płyt granitowych.

Pytanie 10:

Proszę o informacje do czego i gdzie mają być zamontowane Haki montażowe (pozycja 23 przedmiarów)

Odpowiedź:

Miejsce punktów montażu wyraźnie wskazane jest w dokumentacji technicznej – w terenie zieleni (w gazonach).

Pytanie 11:

Proszę o informacje jaki jest sposób finansowania inwestycji (środki własne Zamawiającego czy dofinansowanie).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że inwestycja finansowana jest ze środków własnych Zamawiającego i dofinansowana ze środków zewnętrznych.

Jednocześnie Zamawiający zachęca do śledzenia strony prowadzonego postępowania, gdzie zamieści dalsze odpowiedzi na złożone zapytania.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rynek pełen zieleni – utworzenie wspólnej przestrzeni zielonej w centrum Wągrowca”.

Sygnatura akt: SZ.271.17.2023

z późn. zm.), zostaje udostępnia bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wyjaśnienie SWZ jest wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców od chwili ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Wągrowca

/-/ Jarosław Berendt