


1.1	WIATROLAP	5,49 m²
1.2	KOMUNIKACJA	7,58 m²
1.3	SIŁOWNIA	106,55 m²
1.4	KOMUNIKACJA	24,56 m²
1.5	POKOJ TRENERA	16,61 m²
1.6	KUCHNIA	7,58 m²
1.7	SZATNIA 1	19,78 m²
1.8	TOALETA	5,85 m²
1.9	WC	6,10 m²
1.10	KOMUNIKACJA	6,86 m²
1.11	SZATNIA 2	13,25 m²
1.12	MAGAZYN NA SPRZĘT	10,27 m²
1.13	MAGAZYN NA SPRZĘT	9,44 m²
1.14	BIURO	14,33 m²
1.15	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,10 m²
1.16	PRALNIA	3,90 m²
1.17	KOTŁOWNIA	4,95 m²
1.18	ŁAZIENKA	5,28 m²
1.19	ŁAZIENKA	2,53 m²
1.20	ŁAZIENKA	4,10 m²
RAZEM CAŁOŚĆ		278,91 m²



PODWIESZANY SUFIT KASETONOWY  
MODUŁ 60,00/60,00 cm,  
OPRAWY OŚWIETLENIOWE WBDOWANE  
SUFIT PODWIESZANY NA SYSTEMOWYCH PROFILACH  
OCYNKOWANEJ O PROFILU "T"

#### LEGENDA OZNACZEŃ ELEKTRYCZNYCH:

- 1 OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU LEDVANCE GmbH 4058075066458 DP SlimValue 1200 36W/4000K IP65 prod. LEDVANCE LUB RÓWNOWAŻNIK
- 2 OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU LEDVANCE GmbH 4058075066496 DP SlimValue 1500 50W/4000K IP65 prod. LEDVANCE LUB RÓWNOWAŻNIK
- 3 OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU LEDVANCE GmbH 4058075079359 DL SLIM S2210 18W/4000K WT IP20 + ramka N/T prod. LEDVANCE LUB RÓWNOWAŻNIK
- 4 OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU LEDVANCE GmbH 4058075440197 PL PFM 600 25W 3000LM 4000K prod. LEDVANCE LUB RÓWNOWAŻNIK
- 5 OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU LEDVANCE GmbH 4058075703148 DL IP44 DN 190 18W 840 WT + ramka N/T prod. LEDVANCE LUB RÓWNOWAŻNIK
- 6 OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU LEDVANCE GmbH 4058075703223 DL IP44 DN 215 24W 840 W + ramka N/TT prod. LEDVANCE LUB RÓWNOWAŻNIK
- 7 OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU LEDVANCE GmbH 4058075392380 PL VAL 600 36W 4000K + ramka N/T prod. LEDVANCE LUB RÓWNOWAŻNIK
- AW1 OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO TYPU ONTEC R M1 prod. TM TECHNOLOGIE LUB RÓWNOWAŻNIK
- AW2 OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO TYPU ONTEC R C1 prod. TM TECHNOLOGIE LUB RÓWNOWAŻNIK
- AW3 OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO TYPU ONTEC S2.M1x60.180(h) prod. TM TECHNOLOGIE LUB RÓWNOWAŻNIK
- AW4c OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO TYPU ONTEC S M1 COLD prod. TM TECHNOLOGIE LUB RÓWNOWAŻNIK
- EW1 OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO TYPU ONTEC S M1 prod. TM TECHNOLOGIE LUB RÓWNOWAŻNIK
- EW2 OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO TYPU ONTEC G prod. TM TECHNOLOGIE LUB RÓWNOWAŻNIK
- ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE: 1-BIEGUNOWY; 1-BIEGUNOWY; SCHODOWY; KRZYŻOWY  
10A 250V IP20
- ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE: 1-BIEGUNOWY;  
10A 250V IP44
- CZUJNIK OBECNOŚCI (DLA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH IP44)
- GRUPA STEROWANIA OŚWIELENIEM
- NUMER OBWODU ELEKTRYCZNEGO

UWAGA: ŁĄCZNIKI OŚWIELTENIOWE MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,1m OD POSADZKI

<b>MANO</b>		TARNÓW, ul. Legionów 18/4 e-mail: biuro@manoarchitekci.pl tel. 607 106 166
CIEŻKOWICE, ul. Tysiąclecia 10, e-mail: ciezkowice@manoarchitekci.pl tel. 792 641 175		
temat: MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO ORZEŁ DEBNO		
data: 05.2022r.	stadium: PROJEKT BUDOWLANY	branża: IE
adres inwestycji: DZIAŁKA NR 105 WOLA DEBINSKA GM. DEBNO	rysunek: RZUT PARTERU INSTALACJA OŚWIETLENIA	skala: 1:100
projektant: mgr inż. Grzegorz Machalski UPR. MAP/0277/PN/VOE/06, upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. instalacje elektryczne	podpis:	nr rys.: E_01
sprawdzający: mgr inż. Jacek Kucharzyk UPR. MAP/0168/POOE/07, upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. instalacje elektryczne		