



**LEGENDA OZNACZEŃ ELEKTRYCZNYCH:**

- DRUT FeZn Ø8mm – PROJEKTOWANY ZWÓD POZIOMY NISKI
- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY INSTALACJI ODGROMOWEJ WYKONANY Z DRUTU FeZn Ø8mm PROWADZONY, OD ZŁĄCZA KONTROLNEGO NA DACHU POD ELEWACJĄ, W RURZE OCHRONNEJ ODGROMOWEJ SZTYWNEJ SAMOGĄSNAJĄCEJ RO NA UCHWYTACH PRÓD. INGREMIO LUB RÓWNOWAŻNIK
- POŁĄCZENIE ŚRUBOWE

MANO

TARNÓW, ul. Legionów 18/4  
e-mail: [biuro@manoarchitekci.pl](mailto:biuro@manoarchitekci.pl)  
CIEŻKOWICE, ul. Tysiąclecia 10,  
e-mail: [ciezkowice@manoarchitekci.pl](mailto:ciezkowice@manoarchitekci.pl)

tel. 607 106 166  
tel. 792 641 175

temat: MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO ORZEŁ DĘBNO		
data: 05.2022r.	stadium: PROJEKT TECHNICZNY	branża: IE
adres inwestycji: DZIAŁKA NR 669/ WOLA DĘBIŃSKA GM. DĘBNO	rysunek: RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA	skala: 1:100
projektant: mgr inż. Grzegorz Machalski UPR. MAP/0277/PWOE/06, upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. instalacje elektryczne mgr inż. Jacek Kucharzyk UPR. MAP/0168/POOE/07, upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. instalacje elektryczne		nr rys.: E_07