

zał. 6.5

Warszawa dn. 14.08.2018

BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Lokalizacja: PRUSZKÓW

Nr otworu: 5

głęb. 1,2-1,5 m

Analiza sitowa				Badania makroskopowe				
Wymiar oczek sita [mm]	Masa pozostałości na sicie [g]	Zawartość [%]	Suma zawartości [%]	Nazwa gruntu				
				Domieszki			CaCO ₃	
				Barwa gruntu			Wilgotność	
10	0,00	0,00	0,00	Wyniki badań laboratoryjnych				
5	0,72	0,42	0,42	Nazwa gruntu	PIASEK ŚREDNI			
2	3,22	1,87	2,29	Skład uziarnienia				
1	8,11	4,72	7,01	φ ziarn	> 40 mm	> 2 mm	> 0,5 mm	>0,25 mm
0,5	34,59	20,14	27,15		Zawartość w %	0	2,29	27,15
0,25	84,64	49,27	76,42					
0,1	38,27	22,28	98,70					
0,05	1,68	0,98	99,68					
denko	0,55	0,32	100,00	Badanie wykonał			w dniu	
				Badanie sprawdził			w dniu	

Wykres uziarnienia

