

zał. 6.1

Warszawa dn. 14.08.2018

**BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU**

Lokalizacja: PRUSZKÓW

Nr otworu: 1

głęb. 1,9-2,2 m

Analiza sitowa				Badania makroskopowe				
Wymiar oczek sita [mm]	Masa pozostałości na sicie [g]	Zawartość [%]	Suma zawartości [%]	Nazwa gruntu				
				Domieszki	CaCO <sub>3</sub>			
				Barwa gruntu	Wilgotność			
10	0,00	0,00	0,00	Wyniki badań laboratoryjnych				
5	2,21	1,33	1,33	Nazwa gruntu	PIASEK ŚREDNI			
2	1,25	0,75	2,08	Skład uziarnienia				
1	1,92	1,15	3,23	φ ziarn	> 40	> 2	> 0,5	>0,25
0,5	32,02	19,25	22,48		mm	mm	mm	mm
0,25	97,24	58,46	80,94	Zawartość w %	0	2,08	22,48	80,94
0,1	28,11	16,90	97,84					
0,05	2,26	1,36	99,20					
denko	1,33	0,80	100,00					
				Badanie wykonał			w dniu	
				Badanie sprawdził			w dniu	

Wykres uziarnienia

