

Skoki 20.06.2020 r.

WT.ZWIK 0111.2023.

Warunki Techniczne

Inwestor: Gmina Skoki ul. Ciastowicza 11 62-085 Skoki

Na podstawie wniosku Inwestora z dnia 19.06.2023 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach wydaje zapewnienie i następujące warunki dostawy wody do budynku dworca kolejowego w Roszkowie.

Przyłącze wodociągowe :

1. Dostawa wody nastąpi poprzez istniejące przyłącze wodociągowe z rur stalowych o średnicy 40 mm .
2. W budynku na przyłączy wodociągowym :
 - przed i za wodomierzem należy zamontować zawór przelotowy żeliwny grzybkowy (figura M83)
 - wodomierz należy zamontować , stosując fabryczny zestaw montażowy pod wodomierz (konsolę wodomierzową)
 - za zaworem , za zestawem montażowym wodomierza , od strony instalacji wewnętrznej bezwzględnie należy zamontować zawór antyskażeniowy ,
 - przed i za zaworem antyskażeniowym należy zamontować filtr siatkowy zgodnie z PN-EN 13443-1:2004
 - wodomierz dostarcza i montuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji W Skokach ,
 - Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia wodomierza do odczytu przez pracownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach oraz posadowienie go w takim miejscu aby była możliwość jego wymiany,
 - posadowienie wodomierza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.202 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
3. Wszystkie koszty pokrywa właściciel nieruchomości , któremu przyłącze to ma służyć,
4. Po spełnieniu w/w warunków zostanie podpisana umowa na dostawę wody.

Warunki techniczne są ważne przez okres 2 lat od daty wystawienia

Kierownik Zakładu

Łukasz Walchowiak