

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
NIP: 6340197134
REGON: 000001347

Katowice, dnia 30.06.2022 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
nr sprawy: DZP.381.005.2022.RBK

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ,

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną, prowadzonego w trybie podstawowym, o wartości zamówienia poniżej 5.382 000 euro, pn.: „Wykonanie instalacji rozbudowy i modernizacji sieci szkieletowej światłowodowej w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach”, nr sprawy DZP.381.005.2022.RBK.

1. Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej także ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z zapisami ust. 6 ww. przepisu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

Pytanie nr 1: W wykazie materiałowym została wskazana rura RHDPE 25/3,7 mm LSOH - taka rura nie jest dostępna na rynku. W projekcie została wymieniona rura o prawidłowych wymiarach 32/2,9, prosimy o skorygowanie wykazu materiałowego i wpisanie wymiarów rury RHDPE: 32/2,9 mm.

Odpowiedź: Należy zastosować rurę telekomunikacyjną zgodnie z projektem o profilu 32/2,9 mm do stosowania wewnątrz budynków trudnozapalną.

Pytanie nr 2: W wykazie materiałów w pozycji 8 jest wskazane korytko siatkowe 250/60 - na rynku nie są dostępne takie korytka. Prosimy o zmianę na korytko o szerokości 300.

Odpowiedź: Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ, w przedmiotowym zakresie i wyjaśnia, że należy zastosować korytka kablowe siatkowe o przekroju nie mniejszym niż 250/60.

2. Zmiana SWZ jest wiążąca dla Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
3. Przedmiotowa zmiana SWZ nie prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.
4. Ponieważ powyższa zmiana SWZ, nie jest zmianą istotną dla sporządzenia oferty oraz nie wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowaniem oferty, Zamawiający z jej powodu, nie przedłuży terminu składania ofert.

Członek Komisji Przetargowej:

Członek Komisji Przetargowej: