PARTER



UWAGI OGÓLNE

1. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I MATERIAŁOWE WINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONYWANE ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA
2. UŻYTE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE, SPRZĘT OŚWIETLENIOWY, ARMATURA SANITARNA ITP. WINNY POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY DO STOSOWANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA. A EKSPLOATACJA OBIEKTU NIE POWINNA WYKYWAĆ NA ZMIANĘ PARAMETRÓW ROZWAŻAŃ SYSTEMOWYCH
3. WSZYSTKIE ZAPROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE SĄ ROZWIĄZANIAMI EWENTUALNE ZAMIENNIKI MUSZĄ MIEĆ PARAMETRY TECHNOLOGICZNE NIE GORSZE OD PRZEDSTAWIONYCH W PROJEKCIE, MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA NORMATYWNE ORAZ MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY I APROBATY.
4. UŻYTE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I W ZESTAWIENIU NAZWY FIRM, WYROBÓW BUD. CZY TECHNOLOGII NALEŻY TRAKTOWAĆ W MYŚL. ART.29 UST.3 USTAWY "PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH" JAKO INFORMACJE NA TEMAT OCZEKIWANEGO STANDARDU I JAKOŚCI A NIE ŚCIŚLE JAKO WYRÓB KONIECZNY DO UŻYCIA. MOŻLIWE JEST ZASTOSOWANIE INNYCH RÓWNOWAŻNYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII, KTÓRYCH ZASTOSOWANIE ZAGWARANTUJE SPEŁNIENIE WARUNKÓW PODSTAWOWYCH (ART.5 USTAWY "PRAWO BUDOWLANE" ORAZ USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH) DOPUSZCZA NA ZACHOWANIE STANDARDU I POZIOMU JAKOŚCI RÓWNOWAŻNEGO, LUB NIEGORSZEGO OD OKREŚLONEGO W PROJEKCIE

Granica opracowania

a – drzwi wykonać w I etapie, w II etapie zamurować
b – drzwi zamurować w I etapie, w II etapie odtworzyć
c – proj. ścianka i drzwi w I etapie, w II etapie do likwidacji
d – proj. śluza w I etapie, w II etapie do likwidacji
e – zamurowanie otworu w I etapie, w II etapie otwórdo odtworzenia
f – drzwi i otwór wykonać w II etapie

Legenda IE:

- RUPS-1-3
- RA1
- RPU-3-0.4 / TNS
- RP-3-0.4
- RPU-3-0.4 / IT
- RPU-3-0.4 / IT1
- PEL: 2xRJ45 + 2xDATA + 2x230V
- PEL1: 2xDATA + 2x230V
- gniazdo gwarantowane sieć IT 2x230V - zielone
- wypust 230V gwarantowany sieć IT
- gniazdo gwarantowane DATA 230V sieć TNS czerwone
- gniazdo gwarantowane 230V sieć TNS - czerwone
- wypust 230V gwarantowany sieć TNS
- gniazdo 230V ogólne sprzęt medyczny - białe z czarnym paskiem na ramce
- gniazdo 16A/400V z wyłącznikiem - RTG
- gniazdo 230V ogólne IP44 - białe antybakteryjne
- gniazdo 230V ogólne - białe
- wypust 230V sieci TNS
- wypust 400V sieci TNS
- przebicie fi 180mm wskaźnik stanu izolacji

kolory gniazd gwarantowanych:
- zielony - sieć IT
- czerwony - sieć TNS

kolory gniazd ogólnych:
- biały z czarnym paskiem na ramce - ogólne sprzęt medyczny
- biały - ogólne

NSzW – SCHEMAT SEGMENTÓW



Architects & Co. Andrzej Chrzanowski i Partnerzy, ul. Canaletta 2.33 51-650 Wrocław, Polska
tk 784407327; e-mail: architects@o2.pl; malgorzata.barancewicz@o2.pl www.architects-wroclaw.com.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

obiekt: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka; Centrum Medycyny Ratunkowej, Wrocław ul. A. Fieldorfa 2
temat: Przebudowa pomieszczeń dla zadania pn.: Dostawa aparatu do badań elektrofizjologicznych i wyposażenia wraz z adaptacją pomieszczeń rehabilitacji na potrzeby ośrodka OISN - SEGMENT B
adres: Wrocław ul. A. Fieldorfa 2
Inwestor: Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o., ul. Iglelna 13, 50-117 Wrocław

rysunek: IE - GNIAZDA - RZUT OISN Kardio

branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		nr uprawnień	podpis
Główny Projektant	mgr inż. arch. Andrzej Chrzanowski		73/83/WBPP	
Projektant IE	mgr inż. Dariusz Koński		124/01/DUW	
faza:	data:	skala:	nr rysunku:	index
PW	WRZESIEŃ 2023 r.	1:100	E-01	E