



- UWAGI:
1. Zwieńczenia studni i wpusty deszczowe wyregulować do projektowanych rzędnych nawierzchni w czasie wykonywania warstwy bitumicznej scieralnej.
 2. Studnie inspekcyjne na kanale i studzienki osadników deszczowych posadowiać na podbudowie gr. 25,0cm z chudego betonu lub tłucznia łamanego.
 3. Projektowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej.

| | | | |
|---|--|---|-----------------------------|
| Jednostka projektowa: INWEST AB Bogdan Adamus ul. Próchnika 3/27; 97-300 Piotrków Tryb. | | Branża: SANITARNA | Stadium: PT |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W NIECHCICE UL. SPORTOWA GM. ROZPRZA | | | |
| Nazwa opracowania: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I PRZEBUDOWA ODCINKA ROWU | | | |
| Lokalizacja: ul. Sportowa NIECHCICE dz. nr 1031, 1269, 1272, 1275/1, 1276, 1278, 2191, 1041/6, 1044, 1036/2, 1036/1 obr. 21 Niechcice | | Inwestor: Gmina Rozprza al. 900-lecia 3 97-340 ROZPRZA | |
| Projektant branża sanitarna | mgr inż. Bogdan Adamus nr upr. LOD/2035/PWOS/12 | | Podpis: |
| Tytuł rys.: KANALIZACJA DESZCZOWA PROFIL ODCINKA Os2 - D19 | | | Rysunek nr: PT/kd-14 |
| Utworzony: 12.2021. | Zmieniony: | Skala: 1:100/200 | |