

Radziejów, dnia 26.08.2022r.

Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ
z dnia 25.08.2022**

Dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr 2827C Kaczewo - Bytoń

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie :

Dzień dobry,

zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ:

„ W dokumentacji projektowej zostały podane parametry geosiatki szklanej jedyne go producenta z folią i posypką lokującą produkt w zamówieniach publicznych.

Czy można zastosować geosiatkę szklaną wg normy PN-EN 15381 mówiącą tylko o wytrzymałości i wydłużeniu (tj. geosiatka szklana o wytrz. 120/120kN/m i wydłużeniu $\leq 3\%$)???

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zgadza się na zastosowanie geosiatki szklanej wg normy PN-EN 15381 mówiącą tylko o wytrzymałości i wydłużeniu o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż min. 120kN/m , wszcz min. 120kN/m i wydłużeniu granicznym $\leq 3\%$.

Zamawiający informuje, iż termin i miejsca składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**p.o. Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych
Andrzej Pawlak**