

BRAK UDOKUMENTOWANIA NA
PRZYKRYCIE DACHU
SPEŁNIAJĄCE BROOF (+1)

SP1

SP2

- PIONOWY PAS Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH EI60 O SZEROKOŚCI 2 metrow
 - LUB WYSUNIECIE ŚCIANY O MINIMUM 0,3 metra POZA LICO
 - W PRZYPADKU PRZYKRYCIA DACHU ROZPRZESTRZENIAJĄCEGO OGIĘĆ,
 ŚCIANĘ WYPROWADZIC PONAD ISTNIEJĄCY DACH NA WYSOKOŚĆ 0,3 metra
 - LUB WYKONAĆ PAS Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH W KLASIE EI60 NA SZEROKOŚĆ 1,0 metra

ZAMKNIĘCIE KORYTARZA NA GRANICY STREF
- ŚCIANA REI60 I DRZWI EI30 DYMOSZCZELNE
O SZEROKOŚCI W ŚWIETLE MINIMUM 1,4 metra

ZACHOWANIE PASA Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH EI60 NA DŁUGOŚCI 4 metrów
- W PRZYPADKU PRZYKRYCIA DACHU ROZPRZESTRZENIAJĄCEGO OGIEŃ,
ŚCIANĘ WYPROWADZIĆ PONAD ISTNIEJĄCY DACH NA WYSOKOŚĆ 0,3 metra
LUB WYKONAĆ PAS Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH W KLASIE EI60
NA SZEROKOŚĆ 1,0 metra

WYMIANA DRZWI NA DRZWI EI30
LUB ZAMUROWANIE OTWORÓW

PIONOWY PAS Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH EI60 O SZEROKOŚCI 2 metrów
LUB WYSUNIĘCIE ŚCIANY O MINIMUM 0,3 metra POZA LICO
- W PRZYPADKU PRZYKRYCIA DACHU ROZPRZESTRZANIAJĄCEGO OGIĘĆ,
ŚCIANĘ WYPROWADZIC PONAD ISTNIEJĄCY DACH NA WYSOKOŚĆ 0,3 metra
LUB WYKONAĆ PAS Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH W KLASIE EI60 NA SZEROKOŚĆ 1,0 metra

WYDZIELENIE Z SALI KONFERENCYJNEJ
KORYTARZA STANOWIĄCEGO DROGĘ EWAKUACYJNĄ

OBIEKT:	ORTOPEDYCZNO - REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU ul. 28 CZERWCA 135/147, 61-545 POZNAŃ		
TEMAT:	OPINIA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ		
NAZWA RYSUNKU:		NUMER RYSUNKU:	2

RZUT PARTERU