

Kostrzyn nad Odrą, 15.02.2021r.

Dotyczy: Dostawa rur kamionkowych, studni betonowych oraz rur PE wraz z materiałami pozostałymi do budowy sieci wodociągowej.

Pytanie 7

Prosimy o podanie konkretnych średnic przejść szczelnych w poszczególnych studniach.

Odpowiedź

Zgodnie z załącznikiem. W załączniku podane są wymiary DW1 i DW2. Są to wymiary średnic wewnętrznych rur kamionkowych (wew.0,116 to zewn. 150, wew. 0,146 to zewn. 200)

Pytanie 8

Jakie przejścia szczelne (jakie średnice na jakie rury) zastosować w studniach betonowych?
Ile przejść w poszczególnych studniach?

Odpowiedź

Średnice rur to 150 i 200 zgodnie z załącznikiem. Przejścia zgodnie z załącznikiem

Z wyrazami szacunku

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE
Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Olgierd Kłapocz

tyh