

Lipiany, dnia 04.08.2023 r.

BUD.Z.271.17.2023

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ

**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na:**

„Rozbudowa wraz z modernizacją amfiteatru przy budynku MGOK- etap I  
– (postępowanie powtórzone)”

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2023-07-19 pod nr 2023/BZP 00313662/

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2023-07-28 pod nr 2023/BZP 00329634/01

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2023-08-03 pod nr r 2023/BZP 00339694/01

Zamawiający informuje, że wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w dniu 04.08.2023 r.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi.

### **Pytanie 1.**

Dziękuję bardzo za odpowiedź, jednak pytanie co do wysokości i długości ścian dotyczyło nowo projektowanych ścian murowanych z cegły, a nie żelbetowych.

Ponownie proszę o udostępnienie rzutów i przekrojów ze zwymiarowanymi ścianami murowanymi (brak wskazanej długości i wysokości). Proszę również o podanie parametrów deski kompozytowej (struktura, antypoślizgowość, szerokość).

### **Odpowiedz 1.**

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie wymiary są podane na rysunkach. Rysunki wykonane są w skali, wszystkie informacje zawarte są w projekcie.

Dodatkowo na rysunkach podane są kąty wysokościowe.

W załącznikach zaznaczono na czerwono wymiary ścian.

Jeśli chodzi o deskę kompozytową, to wymiary są również podane w projekcie 2,5x14x400 oraz 2,5x14x396 i pośrednia - 2,5x14x1070- czyli 3 deski 400+400+270. Zamawiający określa deskę jako antypoślizgową, nie wskazując na konkretną strukturę.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę SWZ z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski Wykonawców.