

LEGENDA

w.z. 32 — instalacja wody zimnej z rur jednorodnych z polipropylenu prowadzona pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego

rury wody zimnej PP PN 16
20 – 20x2,8
25 – 25x3,5
32 – 32x4,5
40 – 40x5,6
50 – 50x6,9

w.c. 32 cyr.120 — instalacja wody ciepłej i cyrkulacji z rur polipropylenowych wielowarstwowych stabilizowanych aluminium S3,2 (PN28) prowadzona pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego

rury wody ciepłej i cyrk. PP–RCT PN 28
25 – 25x3,5
32 – 32x4,4
40 – 40x5,5
50 – 50x6,9

w.z. 20 w.c. 20 cyr.120 — instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji z rur PP prowadzona po wierzchu ścian, w bruzdzie ściennej

rury wody zimnej PP PN 16
20 – 20x2,8
25 – 25x3,5

rura wody ciepłej, cyrk. PP PN 20
20 – 20x3,4
25 – 25x4,2

— instalacja wody zimnej z rur PE

1 — zewn. jednostka systemu VRF np. f. LG typ ARUN100LSSO

2 — wewn. jednostka Hydrokit niskotemperaturowy typ ARNH10GK2A4 np. f. LG

3 — zewn. jednostka systemu VRF np. f. LG typ ARUN050LSSO

4 — wewn. jednostka Hydrokit wysokotemperaturowy typ ARNH04GK3A4 np. f. LG

5 — zasobnik buforowy wody grzewczej Vitocell 100–E typ SVPA poj. 400 l

6 — pionowy podgrzewacz pojemnościowy Vitocell 100–V typ CVWA poj. 390 l

UWAGI:

Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane przewodów instalacji wody należy wykonać w tulejach ochronnych o dwie dymensje większych

Przewody pionowe wody zimnej, należy wykonać z rur PP z wkładką stabilizacyjną

Wszystkie przewody przechodzące przez pionowe przegrody oddzielenia p.–poż. powinny mieć klasę odporności ogniowej EI równej odporności przegrody przez którą przechodzą i zabezpieczone masami np. HILTI lub PROMAT,

MOTIW
ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH
TOMASZ CHUDYK, WITOLD PAŃCZAK S.C.

72-400 Kamień Pomorski, ul.Wysockiego 12e/2
tel/fax. +48 91 3823198 NIP 861-00-04-673

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

INWESTYCJA/ ADRES:

BUDYNEK FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Drawsko Pomorskie, ul.B.Chrobrego,
dz. nr 417/1, obręb Drawsko Pom.0011, gm.Drawsko Pom.

INWESTOR/ ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Mieszka I-go 33, 71-011 Szczecin

BRANŻA	UMOWA NR:		NR UPR. :	PODPIS:
PROJEKT TECHNICZNY WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE	PROJEKTANT	mgr inż. Katarzyna Słonina	ZAP/0246/PWOS/12	
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Cacaj	ZAP/0098/PWOS/16	

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT PARTERU WEWN. INST. WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI

07.2021	1:100	S3