

LEGENDA:

– instalacja ciepła technologicznego z rur PE–Xa prowadzona w przestrzeni sufitu podwieszanego

– instalacja c.o. z rur stalowych prowadzona od jednostki wewn. pompy ciepła do rozdzielacza

– instalacja c.o. z rur PE–Xa systemu RAUTITAN stabil z wkładką aluminiową np. f. Rehau lub równoważny innego producenta prowadzona w przestrzeni sufitu podwieszanego od rozdzielacza w pom. 0.23 do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego

– instalacja c.o. z rur PE–Xa systemu RAUTITAN flex w zwojach np. f. Rehau lub równoważny innego producenta prowadzona w warstwie posadzki i bruzdzie ściennej od rozdzielacza w pom. 0.23 do grzejników

– grzejnik elektryczny np. f. Atlantic model dł/wys/gł
Altis 539x461x114 [mm]

– grzejnik elektryczny np. f. Atlantic model dł/wys/gł
2012 chrom (500 W) 480x1455x85 [mm]

1 – zewn. jednostka systemu VRF np. f. LG typ ARUN100LSS0

2 – wewn. jednostka Hydrokit niskotemperaturowy typ ARNH10GK2A4 np. f. LG

3 – zewn. jednostka systemu VRF np. f. LG typ ARUN050LSS0

4 – wewn. jednostka Hydrokit wysokotemperaturowy typ ARNH04GK3A4 np. f. LG

5 – zasobnik buforowy wody grzewczej Vitocell 100–E typ SVPA poj. 400 l

6 – pionowy podgrzewacz pojemnościowy Vitocell 100–V typ CVWA poj. 390 l

UWAGI:

– Wszystkie przejścia przewodów c.o. przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego o dwie dymensje większych

W najwyższych punktach instalacji i za rozdzielaczem należy zamontować automatyczne zawory odpowietrzające

– Wszystkie przejścia instalacji przez ścianę oddzielenia pożarowego należy wykonać jako przepusty przeciwpożarowe zabezpieczyć masami np. HILTI lub PROMAT, dla przegród budowlanych o odporności ogniowej danej przegrody
Klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia pożarowego określa projekt techniczny architektury.

MOTIW
ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH
TOMASZ CHUDYK, WITOLD PAŃCZAK S.C.
72-400 Kamień Pomorski, ul.Wysockiego 12e/2
tel/fax. +48 91 3823198 NIP 861-00-04-673

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

INWESTYCJA/ ADRES:

BUDYNEK FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Drawsko Pomorskie, ul.B.Chrobrego,
dz. nr 417/1, obręb Drawsko Pom.0011, gm.Drawsko Pom.

INWESTOR/ ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Mieszka I-go 33, 71-011 Szczecin

BRANŻA	UMOWA NR:		NR UPR. :	PODPIS:
PROJEKT TECHNICZNY WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE	PROJEKTANT	mgr inż. Katarzyna Słonina	ZAP/0246/PWBS/12	
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Cacaj	ZAP/0098/PWBS/16	

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT PARTERU WEWNĘTRZNA INST. C.O. I C.T.

07.2021 | 1:100 | S1