

O ile dotyczy wyrobu, poniższe informacje wynikają z wymogów rozporządzeń (UE) 811/2013 i (UE) 813/2013.

| Dane produktu | Symbol | Jednostka | 8738214071 |
|---|------------------|-----------|------------|
| Klasa efektywności energetycznej | | | A+ |
| Klasa efektywności energetycznej (zastosowanie niskotemperaturowe) | | | A++ |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego) | Prated | kW | 40 |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | Prated | kW | 43 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego) | η_s | % | 124 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | η_s | % | 168 |
| Roczne zużycie energii (warunki klimatu umiarkowanego) | Q_{HE} | kWh | 26340 |
| Roczne zużycie energii (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | Q_{HE} | kWh | 20714 |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu | L_{WA} | dB | - |
| Szczególne środki ostrożności podczas instalacji, montażu lub konserwacji (jeśli dotyczy): patrz dokumentacja techniczna | | | |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu chłodnego) | Prated | kW | 34 |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu chłodnego) | Prated | kW | 32 |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu ciepłego) | Prated | kW | 38 |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu ciepłego) | Prated | kW | 51 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu chłodnego) | η_s | % | 106 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu chłodnego) | η_s | % | 141 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu ciepłego) | η_s | % | 154 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu ciepłego) | η_s | % | 209 |
| Roczne zużycie energii (warunki klimatu chłodnego) | Q_{HE} | kWh | 30489 |
| Roczne zużycie energii (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu chłodnego) | Q_{HE} | kWh | 21843 |
| Roczne zużycie energii (warunki klimatu ciepłego) | Q_{HE} | kWh | 12832 |
| Roczne zużycie energii (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu ciepłego) | Q_{HE} | kWh | 12748 |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz | L_{WA} | dB | 68 |
| Pompa ciepła powietrze/woda | | | tak |
| Pompa ciepła woda/woda | | | nie |
| Pompa ciepła solanka/woda | | | nie |
| Niskotemperaturowa pompa ciepła | | | nie |
| Wyposażony w dodatkowy ogrzewacz | | | nie |
| Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompą ciepła | | | nie |
| Informacje dodatkowe do zintegrowanego regulatora temperatury | | | |
| Klasa regulatora temperatury | | | II |
| Udział regulatora temperatury w sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | | % | 2,0 |
| Moc grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnętrznej T_j | | | |
| T _j = - 7°C (warunki klimatu umiarkowanego) | P _{dh} | kW | 33,0 |
| T _j = + 2°C (warunki klimatu umiarkowanego) | P _{dh} | kW | 21,4 |
| T _j = + 7°C (warunki klimatu umiarkowanego) | P _{dh} | kW | 23,6 |
| T _j = + 12°C (warunki klimatu umiarkowanego) | P _{dh} | kW | 28,6 |
| T _j = temperatura dwuwartościowa (warunki klimatu umiarkowanego) | P _{dh} | kW | 34,1 |
| T _j = graniczna temperatura robocza | P _{dh} | kW | 16,0 |
| Pompy ciepła powietrze-woda: T _j = - 15°C (jeżeli TOL < - 20°C) | P _{dh} | kW | 22,3 |
| Temperatura dwuwartościowa (warunki klimatu umiarkowanego) | T _{biv} | °C | -6 |

| Dane produktu | Symbol | Jednostka | 8738214071 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Temperatura dwuwartościowa (warunki klimatu ciepłego) | T _{biv} | °C | 2 |
| Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania (warunki klimatu umiarkowanego) | P _{cych} | kW | - |
| Współczynnik strat | | | - |
| Współczynnik strat T _j = - 7°C | C _{dh} | | 0,9 |
| Deklarowana moc wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnętrznej T_j | | | |
| T _j = - 7 °C (warunki klimatu umiarkowanego) | COP _d | | 1,86 |
| T _j = - 7 °C (warunki klimatu umiarkowanego) | PER _d | % | - |
| T _j = + 2°C (warunki klimatu umiarkowanego) | COP _d | | 3,12 |
| T _j = + 2 °C (warunki klimatu umiarkowanego) | PER _d | % | - |
| T _j = + 7°C (warunki klimatu umiarkowanego) | COP _d | | 4,49 |
| T _j = + 7 °C (warunki klimatu umiarkowanego) | PER _d | % | - |
| T _j = + 12°C (warunki klimatu umiarkowanego) | COP _d | | 6,25 |
| T _j = + 12 °C (warunki klimatu umiarkowanego) | PER _d | % | - |
| T _j = temperatura dwuwartościowa (warunki klimatu umiarkowanego) | COP _d | | 1,93 |
| T _j = temperatura dwuwartościowa | PER _d | % | - |
| T _j = graniczna temperatura robocza | COP _d | | 1,20 |
| T _j = graniczna temperatura robocza | PER _d | % | - |
| Pompy ciepła powietrze/woda: T _j = - 15°C (jeżeli TOL < - 20°C) | COP _d | | 1,39 |
| Pompy ciepła powietrze-woda: T _j = - 15°C (jeżeli TOL < - 20°C) | PER _d | % | - |
| Pompy ciepła powietrze/woda: graniczna temperatura robocza | TOL | °C | -20 |
| Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania (warunki klimatu umiarkowanego) | COP _{cyc} | | - |
| Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania | PER _{cyc} | % | - |
| Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody | WTOL | °C | 60 |
| Pobór mocy w trybach innych niż aktywny | | | |
| Tryb wyłączenia | P _{OFF} | kW | 0,090 |
| Tryb wyłączzonego termostatu | P _{TO} | kW | 0,150 |
| W trybie czuwania | P _{SB} | kW | 0,090 |
| Tryb włączonej grzałki karteru | P _{CK} | kW | 0,010 |
| Ogrzewacz dodatkowy | | | |
| Znamionowa moc cieplna dodatkowego ogrzewacza | P _{sup} | kW | 24,3 |
| Rodzaj pobieranej energii | | | Energia elekt- ryczna |
| Inne parametry | | | |
| Regulacja wydajności | | | zmienna |
| Emisja tlenków azotu (tylko dla gazu lub oleju) | NO _x | mg/kWh | - |
| Pompy ciepła powietrze/woda: znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz | | m ³ /h | 7 |
| Pompy ciepła solanka/woda: znamionowe natężenie przepływu solanki, zewnętrzny wymiennik ciepła | | m ³ /h | - |

Dalsze ważne informacje dotyczące instalacji i konserwacji, jak również recyklingu i/lub utylizacji są opisane w instrukcji instalacji i obsługi. Należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcjach montażu i obsługi.

Karta danych systemu: O ile dotyczy wyrobu, poniższe informacje wynikają z wymogów rozporządzenia (UE) 811/2013.

Efektywność energetyczna zestawu produktów podana w niniejszej karcie produktu może nie odpowiadać rzeczywistej efektywności energetycznej urządzenia zainstalowanego w budynku, ponieważ na taką wydajność mają wpływ dodatkowe czynniki, np. straty ciepła w systemie rozprowadzającym oraz zwyminowanie produktów w odniesieniu do wielkości budynku i jego charakterystyki.

| Dane do obliczania sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | | | |
|--|---|------|---|
| I | Wartość sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla podstawowego ogrzewacza pomieszczeń | 124 | % |
| II | Współczynnik ważący moc cieplną ogrzewaczy podstawowych oraz ogrzewaczy dodatkowych w zestawie | 0,00 | - |
| III | Wartość wyrażenia matematycznego 294/(11 · Prated) | 0,47 | - |
| IV | Wartość wyrażenia matematycznego 115/(11 · Prated) | 0,17 | - |
| V | Różnica między sezonowymi efektywnościami energetycznymi ogrzewania pomieszczeń w warunkach klimatu umiarkowanego i chłodnego | 18 | % |
| VI | Różnica między sezonowymi efektywnościami energetycznymi ogrzewania pomieszczeń w warunkach klimatu ciepłego i umiarkowanego | 30 | % |

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla pompy ciepła I = 1 124 %

Regulator temperatury (z karty produktu regulatora temperatury) + 2 2,0 %

Klasa: I = 1%, II = 2%, III = 1,5%, IV = 2%, V = 3%, VI = 4%, VII = 3,5%, VIII = 5%

Dodatkowy kocioł (z karty produktu kotła) (-) - I x II = - 3 - %

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (w %)

Udział energii słonecznej (III x - + IV x -) x 0,45 x (-) /100 x - = + 4 - %

(z karty produktu urządzenia słonecznego)

Wielkość kolektora (w m²)

Pojemność zasobnika (w m³)

Efektywność kolektora (w %)

Klasa zasobnika: A* = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla zestawu

- w warunkach klimatu umiarkowanego 5 126 %

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń zestawu w warunkach klimatu umiarkowanego

G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A* ≥ 98 %, A++ ≥ 125 %, A+++ ≥ 150 %

A++

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń

- warunkach klimatu chłodnego 5 126 - V = 108 %

- w warunkach klimatu ciepłego 5 126 + VI = 156 %