

OZNACZENIA

- CIEPŁO TECHNOLOGICZNE
- odejście pionowe
- odpowietrznik automatyczny
- Nagrzewnice z wymiennikiem wodnym do montażu sufitowego z systemową dyszą przedłużenia zasięgu Ø350mm (zasięg 7-12m) moc grzewcza 20kW - urządzenie z filtrem i wspólnym sterowaniem każdego z boiska. Podłączenia: pojemność 3,9L spadek ciśnienia 1,4kPa 0,151L/s 2xdn25; zasilanie elek.: 230V 1A

UWAGA: oznaczone na rzucie wentylatory osiowe i kanałowe stanowią wyposażenie technologiczne hali namiotowej - zweryfikować zasadność, ilość i parametry zgodnie z wyrobem zamówionym w trakcie realizacji

md Biuro Architektoniczne

siedziba
71-043 SZCZECIN
ul. Kazimierska 1/13
tel. (091) 81 82 664
fax. (091) 81 82 664

inwestor / adres:
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Szczecińska 35 Stargard 73-110

projekt / obiekt:
BUDOWA HALI NAMIOTOWEJ DLA DWÓCH BOISK TRENIGOWYCH DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ O WYMIARACH 20x40m ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH NA SZATNIE W ISTNIEJACEJ HALI OSiR

adres inwestycji:
ul. Ceglana 1, 73-110 Stargard
dz. nr 118, 120/2, 121, obr. 321401_1.0005 Stargard

rysunek / temat / treść:
RZUT HALI NAMIOTOWEJ INSTALACJA GRZEWCZA

autor /projektant	imię i nazwisko	podpis:
	dr inż. Adam Krupiński Nr upr.: ZAP/0072/POOS/06 - br. sanitarna bez ograniczeń	
sprawdził	mgr inż. Agnieszka Cichocka Nr. upr.:ZAP/0222/PWOS/10 - br. sanitarna bez ograniczeń	
opracował:		

faza:	branża:	rys. nr:
P.W.	SANITARNA	S02
skala: 1:100	data: 2019.02	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)