

R.270.46.2022

*Strona internetowa Zamawiającego*

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „MODERNIZACJA 12 PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ” znak postępowania: R.271.23.2022

**WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SWZ NR 1**

1. Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r., poz 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o zmianę treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.

**Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)**

Czy Zamawiający umożliwi zastosowanie falownika którego maksymalne napięcie wejściowe DC będzie wynosić 1000 V? Falowniki o takich parametrach są powszechnie stosowane, w żaden sposób nie wpłynie to negatywnie na jakość, a jednocześnie zwiększy konkurencyjność ofert, które spłyną do Zamawiającego.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający umożliwi zastosowanie tego falownika.

**Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)**

Czy Zamawiający umożliwi zastosowanie falownika którego znamionowe napięcie wejściowe DC wynosi 600V? Falowniki o takich parametrach są powszechnie stosowane, w żaden sposób nie wpłynie to negatywnie na jakość, a jednocześnie zwiększy konkurencyjność ofert, które spłyną do Zamawiającego.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający umożliwi zastosowanie tego falownika.

**Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)**

Czy Zamawiający umożliwi zastosowanie falownika którego maksymalny prąd wejściowy DC będzie wynosić 36A? Falowniki o takich parametrach są powszechnie stosowane, w żaden sposób nie wpłynie to negatywnie na jakość, a jednocześnie zwiększy konkurencyjność ofert, które spłyną do Zamawiającego.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający umożliwi zastosowanie tego falownika.

**Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)**

Czy w przypadku instalacji na gruncie przy obiekcie stacji uzdatniania wody w miejscowości Miłoradz, konieczne jest wykonanie instalacji odgromowej?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z OPZ dla każdej montowanej instalacji fotowoltaicznej należy wykonać instalację odgromową.

**Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)**

Proszę o potwierdzenie konieczności wykonania ekspertyzy dachu. Brak konkretnej informacji na ten temat i „dowolność” jej wykonania przez Wykonawcę sprawi, że oferty będą nieporównywalne. Proszę o dodanie konieczności przeprowadzenia takiej ekspertyzy. Jest to kwestia bezpieczeństwa Zamawiającego, więc powinien być to wymóg.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania ekspertyzy dachu przy wyborze przez Wykonawcę dachu jako miejsca montażu instalacji fotowoltaicznej.

2. Zamawiający zmienia treść dokumentu nr R.270.44.2022 „WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SWZ NR 1”.

Przed zmianą:

**Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)**

W jakim zakresie Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji wobec opisu przedmiotu zamówienia?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji w wysokości 10 %.

Po zmianie:

**Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)**

W jakim zakresie Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji wobec opisu przedmiotu zamówienia?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji w wysokości 1%.

3. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:
- 1) Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.
  - 2) Niniejsze wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/miloradz>

WÓJT GMINY MIŁORADZ

/-/ Arkadiusz Skorek

.....  
Kierownik Zamawiającego